

Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací

Jednotná kanalizace Březejc

Rok zpracování: **2020** Pro roky: **2021 – 2030**

1. Vlastník vodovodu a kanalizace:

A. Právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název: **Obec Březejc**
Sídlo: **Březejc 6**
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: **842435**
Statutární orgán: **Eva Rosová, starostka obce**

B. Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Místo podnikání:

2. Provozovatel (uvede se v rozsahu údajů podle bodu 1 písm. A nebo B, není-li shodný s vlastníkem):

A. Právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název: **Obec Březejc**
Sídlo: **Březejc 6**
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: **842435**
Statutární orgán: **Eva Rosová, starostka obce**

B. Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo, bylo-li přiděleno:
Datum narození:
Adresa místa trvalého pobytu:
Místo podnikání:

3. Míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona:

Obec Březejc

5. Komentář

Stanovení míry opotřebení:

Při stanovení míry opotřebení a výpočtech stanovujících dobu akumulace prostředků vycházíme z následujících životností jednotlivých zařízení vodovodů a kanalizací:

1	Vodovodní řady přiváděcí, vodovodní síť, vodojemy, přerušovací komory a další objekty bez technologie	80	let
2	Úpravny vody, zdroje, čerpací stanice, tlakové stanice se stavebními objekty	45	let
3	Úpravny vody, zdroje, čerpací stanice, tlakové stanice bez stavebních objektů	25	let
4	Kanalizační stoky, stoková síť, jímky, septiky, stabilizační nádrže	90	let
5	Čistírny odpadních vod, čerpací stanice, domovní tlakové stanice, objekt podtlakového ventilu	40	let

Výpočet míry opotřebení:

	Rok pořízení	Rok výpočtu	Roky v provozu	Životnost v rocích	Míra opotřebení v %
Ad 1	2020	2020	0	80	0
Ad 2	2020	2020	0	45	0
Ad 3	2020	2020	0	25	0
Ad 4	1989	2020	31	90	34,44
Ad 5	2020	2020	0	40	0

Výpočet doby k akumulaci prostředků:

	Životnost v rocích	Celková životnost v %	Celková životnost v %	Míra opotřebení v %	Doba akumulace v rocích
Ad 1	80	100	100	0	80
Ad 2	45	100	100	0	45
Ad 3	25	100	100	0	25
Ad 4	90	100	100	34,44	59
Ad 5	40	100	100	0	40

Vliv na náklady provozovaného vodovodu a kanalizace:

Průběžné dokladování:

6. Doklad o schválení plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací statutárním orgánem vlastníka

7. Doklady k realizaci plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací v jednotlivých letech po jeho zpracování tvoří vyúčtování podle § 36 odst. 5 zákona a seznam realizovaných akcí obnovy včetně nákladů

Schvalovací doložka:

8. Č.j. A datum schválení:

10. 10. 2020

9. Otisk razítka a podpis vlastníka:

Obec Březejc
Březejc 6
594 01 Velké Meziříčí

Výpočet pořizovací ceny objektů Jednotná kanalizace Březejc

zpracováno dle Metodického pokynu Mze č.j.: 14000/2020-15132

2021

pro období od roku:

Identifikační číslo majetkové evidence:

6114-613860-00842435-3/1

Položka ISVAK: Kanalizační stoky –
stoková síť

Kanalizace Březejc

9 Kanaliz. stoka –	Použitý materiál	DN		Délky	C _{mu}	Celkem	Kof. Velikosti obce	Výsledná cena objektu C _{TO}
		mm	bm					
	Bet. – n	300	772,0	8 454	6 526 488	0,85	5 547 515	
„A“	Bet. – z		120,0	10 672	1 280 640	0,85	1 088 544	
„B“	Bet. – n	800	226,0	16 559	3 742 334	0,85	3 180 984	
	Bet. – z			19 184	0	0,85	0	
	Bet. – n	500		10 788	0	0,85	0	
	Bet. – z		259,0	13 210	3 421 390	0,85	2 908 182	
	Bet. – n	400		9 701	0	0,85	0	
	Bet. – z		195,0	12 021	2 344 095	0,85	1 992 481	
	PVC – n	300		7 076	0	0,85	0	
	PVC – z		352,0	9 295	3 271 840	0,85	2 781 064	
	PVC – n	200		6 206	0	0,85	0	
	PVC – z		60,0	8 338	500 280	0,85	425 238	
			1 984,0				17 924 007	
	Celkem za objekt					21 087 067	0,85	17 924 007

Celkem za vyhodnocované IČME:

17 924 007

Kanalizační stoky – celkem

17 924 007

Kanalizace – celkem

17 924 007